



110 North East Center Street
Apartado de correos 365
Teléfono (910) 267-2721
Faison Carolina del Norte 28
Fax (910) 267-1848

2022

Informe anual de rendimiento

I. Información general

Nombre de la instalación / sistema: Faison Wastewater Treatment Facility

Entidad responsable: Ciudad de Faison

Persona a cargo / Contacto: William O Mello (910-379-5025)

Permiso(s) aplicable(s): WWP-WQ0003661 CS-WQCS00172

Descripción del sistema de recolección o proceso de tratamiento: Operación de una instalación de tratamiento de aguas residuales de 255,000GPD que consiste en una cámara de contacto de cloro de 25,000 galones, pantalla de barra giratoria de entrada, pantalla de barra manual de derivación, sistema de riego por aspersión de conjunto sólido de 56 acres, (1) pivote central de 16 acres, 3 lagunas facultativas / de almacenamiento y estación de bombeo con (2) bombas de turbina vertical de 800GPM. El sistema de recolección consta de 7 estaciones de bombeo. La instalación está ubicada en 188 Water Treatment Rd.

II. Rendimiento

Resumen de texto del rendimiento del sistema para el año calendario: El sistema funcionó excepcionalmente bien este año sin infracciones.

III. Notificaciones

La notificación se publica en el Ayuntamiento de Faison, el Centro de Recreación y bienestar de Faison, la Biblioteca de Faison y también está disponible en el sitio web de la Ciudad de Faison. (www.faisonnc.org)

IV. Certificación

Certifico bajo pena de ley que este informe es completo y preciso a mi leal saber y entender. Además, certifico que este informe se ha puesto a disposición de los usuarios o clientes del sistema mencionado y que esos usuarios han sido notificados de su disponibilidad.

William O Mello enero 25, 2023

Título: Director de Obras Públicas / ORC de Aguas Residuales / ORC de Sistema de Recolección